
Ventilateur industriel en matière plastique



Agent:			

☐ Non-Utilisation dans zone Ex




Avant-propos

Le manuel de service constitue le livret de suivi du ventilateur COLASIT. Il est la principale source d'informations et une directive de sécurité. Il mérite toute votre attention. Nous vous prions de bien vouloir le lire avec attention.

Ce manuel de service peut être soumis à des modifications ultérieures, qui tiennent compte du progrès technique.

Lors de la lecture, vous trouverez des symboles qui vous rendent attentif à des dangers, ainsi que des avis particulièrement importants.



L'ensemble du manuel de service est constitué de 3 parties

Part 1: Généralités Part 2: Composants Part 3: Certifications

Table des matières

Part 1: Généralités	4
1 Généralités	
1.1 Définition	
1.2 Fabrication des ventilateurs COLASIT	
1.3 Garantie	
1.4 Dispositif de sécurité	
1.5 Qualification du personnel	
1.6 Cas d'urgence possibles	
1.7 Le responsable de la sécurité	
1.8 Matrice générale des dangers	
1.9 Conformité UE du ventilateur COLASIT	
1.10 Restriction à la mise en service	
1.11 Conditions d'exploitation générales	
2 Transport, déballage, contrôle et stockage	
Installation, montage	8
4 Mise en service, première mise en marche, essai de fonctionnement	
4.1 Contrôle de l'installation et des réglages	
4.2 Entraînement	
4.3 Installations électriques	
5 Utilisation	
5.1 Prescriptions de sécurité	
5.2 Mise hors de service	
6 Entretien / Réparation / Nettoyage	10
6.1 Préparation	10
6.2 Réalisation	11
7 Pièces de rechange	12
8 Instruction de travail	13
9 Journal	13
10 Elimination	13
11 Pannes et dépannage	13
12 Liste d'accessoires	
13 Marquage du ventilateur	
Part 2: Composants	15
14 Forme de construction et mode de fonctionnement CHVN 800-1250	
15 Plans d'encombrements	
15.1 Schéma coté CHVN 800-1250 à entraînement direct	
15.2 Schéma coté CHVN 800-1250 à entraînement à courroies	
16 Instructions de montage	
16.1 Instructions de montage CHVN 800-1250 entraînement direct	
16.2 Instructions de montage CHVN 800-1250 à entraînement à courroies	
1	
17.1 Liste des pièces de rechange CHVN 800-1250 entraînement direct	
17.2 Liste des pièces de rechange CHVN 800-1250 entraînement à courroies	522
Part 3: Les certifications	23
18 Certifications	
18.1 Déclaration UE de conformité	23
18.2 Autres certifications	24

Part 1: Généralités

Généralités 1

OBLIGATION

Avant d'entreprendre des travaux quelconques sur ou avec le ventilateur, vous êtes dans l'obligation de lire soigneusement et intégralement le présent manuel de service, ainsi que les éventuelles instructions d'utilisation provenant des fournisseurs. N'hésitez pas à nous consulter immédiatement si quoi que ce soit ne vous paraît pas clair. Ne mettez pas le ventilateur en service tant que quelque chose n'est pas clair. Vous confirmez par la mise en service du ventilateur que vous avez lu et compris ce manuel de service.



Après avoir appris à connaître le ventilateur et son comportement d'exploitation en relation avec vos cycles de production, nous vous recommandons de définir les différents modes d'exploitation dans une instruction de procédure.



L'instruction de procédure constitue, conjointement avec le présent manuel de service, les éventuels documents de réception, comme par exemple ATEX, la certification de réception en usine et la déclaration UE de conformité de l'ensemble de la documentation relative à l'installation.

Une analyse de risques a été établie séparément pour le ventilateur comme condition préalable pour le manuel de service, les risques ont été évalués et les risques résiduels subsistant sont indiqués dans ce manuel de service.

Lors de l'extraction des gaz agressifs, la qualification des matériaux doit être examinée impérativement.

Lors de la publication du mélange gazeux et de la température de fonctionnement maximale par le commettant ou l'operateur, la qualification et des restrictions possibles seront confirmés dans la fiche signalétique de COLASIT.



Sans avis écrit du commettant concernant le caractère du matériel prévu pour l'acheminement, l'évaluation de la qualification pour le fonctionnement du ventilateur se trouve dans la responsabilité illimitée de l'operateur.

1.1 **Définition**

La notion "ventilateur COLASIT" représente un produit de qualité suisse et englobe tous les composants et pièces figurant dans la commande ou la nomenclature du matériel et constituent après assemblage une unité fonctionnelle.

Fabrication des ventilateurs COLASIT 1.2

Les ventilateurs sont fabriqués selon des méthodes de fabrication modernes et sont soumis à des essais complets au cours de la fabrication sous forme de produit final par le système d'assurance qualité COLASIT. Les méthodes et procédés utilisés pour la fabrication et la surveillance correspondent à l'état de la technique. Le personnel familiarisé avec la fabrication possède les aptitudes correspondantes et les certificats applicables.

Un essai de fonctionnement réussi a été effectué dans l'usine du fabricant pour chaque ventilateur installé avec moteur.

1.3 Garantie

La garantie vient à échéance à la date mentionnée dans les conditions générales de vente et de livraison. Elle se limite à la fourniture des pièces de rechange ou à la réparation des pièces défectueuses dans l'usine du fournisseur. Toute autre prétention ou le remplacement de pièce d'usure et de consommables sont exclus.

Téléfon +41 (0)33 655 61 61 Fax +41 (0)33 654 81 61

Nous garantissons la disponibilité des pièces de rechange de construction identique pendant une période de 10 ans à compter de la date de la livraison.

COLASIT n'assure la garantie de la résistance de la matière que si les données technique ont été communiquées avant la fabrication.

Une modification des conditions d'utilisation n'est autorisée qu'après l'approbation de COLASIT. Dans le cas contraire, la garantie devient caduque.

Des modifications ou des travaux de remise en état pendant la période de garantie ne doivent être entrepris que par nos monteurs ou après notre accord écrit.

Nous vous renvoyons à la restriction de garantie du paragraphe "Entraînement" dans le cas de l'utilisation de variateurs de vitesse à convertisseur de fréquence non fournis par COLASIT.

Le ventilateur doit être utilisé dans les conditions mentionnées dans ce manuel de service. Ce n'est que de cette façon que son fonctionnement est garanti et que tout risque pour le personnel et le matériel est exclu pendant le fonctionnement et les travaux de réparation. Nous déclinons toute responsabilité et garantie pour les dommages qui résulteraient de la non-observation de ces instructions ou d'une procédure inconsidérée.



1.4 Dispositif de sécurité

Une fois l'installation du ventilateur effectuée, nous recommandons de faire vérifier l'ensemble de l'environnement d'exploitation en effectuant. La garantie est ainsi donnée que le ventilateur ne subit ni dommages ni n'en provoque.

1.5 Qualification du personnel

Le ventilateur ne doit être mis en service, utilisé, exploité, entretenu et nettoyé que par du personnel formé (qualifié) et autorisé à cet effet.

Le personnel doit disposer des connaissances correspondantes pour utiliser le ventilateur et être familiarisé sur les répercussions des réactions provoquées par le ventilateur.

Le personnel qualifié pour l'utilisation du ventilateur doit, en cas de panne ou de nécessité, pouvoir réagir de façon adaptée et adéquate.

1.6 Cas d'urgence possibles

Un cas d'urgence apparaît en cas d'éclatement ou de fusion de composants en matière plastique sous l'effet d'un endommagement mécanique ou d'influences chimiques et thermiques. A cette occasion des pièces peuvent être éjectées et laisser apparaître des vapeurs, pouvant être chaudes, corrosives, toxiques, irritantes ou inflammables.(par exemple: vapeurs d'acide chlorhydrique lors de la combustion de PVC)

Un risque d'incendie existe dans certaines circonstances.

Veuillez suivre les recommandations de votre Office de police du feu pour le choix des moyens d'extinction adéquats et leur implantation.

1.7 Le responsable de la sécurité

La fonction de responsable de la sécurité ou de son remplaçant doit être définie dans un organigramme de l'exploitant. Le nom de la personne doit être connu du personnel responsable du ventilateur.

L'exploitant réglemente sa compétence et l'étendue de sa responsabilité.

Le responsable de la sécurité autorise l'exploitation du ventilateur.

1.8 Matrice générale des dangers

Fonctionnement

Les prescriptions de sécurité applicables sur le lieu de l'exploitant doivent impérativement être respectées. Le procédé doit être arrêté avant une intervention, c'est-à-dire que tous les mouvements mécaniques doivent être arrêtés et protégés contre un choc ou un contact quelconque.



Absence de dispositifs de sécurité

Si le ventilateur est équipé d'un dispositif de sécurité, il ne doit être ni modifié ni enlevé. Les autres dispositifs de sécurité de type adapté doivent être mis en place par l'exploitant et sont soumis à son contrôle.



Non-observation des dispositions de sécurité

Prenez toutes les dispositions de sécurité pour que le ventilateur fonctionne parfaitement avec les équipements correspondants, afin que tout risque puisse être exclu pour les personnes, le matériel et les produits.



Arrêt

Le ventilateur doit être arrêté en cas d'endommagement ou de panne des dispositifs de sécurité. Il ne doit être remis en service que lorsque les dispositifs de protection sont en parfait état de fonctionnement.




Courant électrique

L'alimentation de l'entraînement électrique doit être coupée et protégée contre un réenclenchement lors de tous les travaux effectués sur le ventilateur. L'interrupteur principal doit être protégé par la personne travaillant sur le ventilateur par un dispositif de verrouillage (p.ex.: un cadenas) contre une éventuelle remise en marche par des tierces personnes. Un débranchement des connexions du moteur n'est autorisé que dans le cas d'un démontage complet! Les prescriptions de sécurité applicables sur le lieu d'exploitation pour les travaux effectués sur les équipements électriques doivent être respectées et apposées sur le lieu de travail.



Charge électrostatique

Des charges électrostatiques peuvent apparaître dans le cas de fluides s'écoulant dans les composants en matière plastique. Elles ne sont pas dangereuses pour les personnes ne réagissant pas aux impulsions corporelles électriques.



Matériaux inadéquats

Le ventilateur et/ou des parties de celui-ci peuvent être endommagés ou rendus inopérants par l'utilisation de matériaux inadéquats. Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine et, en cas de doute, adressez-vous au fournisseur.



Produits dangereux

Selon le mode de fonctionnement, les parties du ventilateur sont en contact avec des produits dangereux.

On ne doit pas travailler ou entreprendre de travaux d'entretien sur le ventilateur pendant son fonctionnement. Avant de réaliser des travaux quels qu'ils soient, les produits dangereux doivent être éliminés du système et le cas échéant neutralisés ou protégés, de manière qu'un mélange de produits dangereux soit évité.



1.9 Conformité UE du ventilateur COLASIT


Le ventilateur a été étudié, construit et vérifié selon les directives 2006/42/CE.

En plus des directives UE et des normes EN, qui ont le statut d'une norme suisse, les prescriptions suisses de sécurité et de prévention des accidents ont été prises en considération.

Une déclaration UE de conformité dans le sens des directives machines 2006/42/CE est établie avec le ventilateur.

1.10 Restriction à la mise en service

La mise en service est interdite jusqu'à ce que le ventilateur y compris tous les équipements environnants, soient raccordés, installés et vérifiés et que ce manuel de service soit entièrement lu.



Le ventilateur ne peut pas être mis en marche qu'après l'autorisation du responsable de la sécurité. Il est tenu de réaliser un procès-verbal à ce sujet.




La non-observation de ces instructions constitue une négligence grave.

1.11 Conditions d'exploitation générales


Les conditions d'exploitation autorisées sont mentionnées sur la plaque signalétique du fabricant.

Le ventilateur ne convient pas pour le transport de matériaux solides dans un flux d'air. Ce mode de fonctionnement conduit à la destruction du ventilateur.




Côtés aspiration et refoulement, les conduites doivent toujours être ouvertes. Une conduite fermée conduit à une augmentation de température, pouvant amener la destruction du ventilateur.

Le débit d'air minimum par le ventilateur s'élève à 5 mètres par seconde.




Le débit d'air maximum par le ventilateur ne doit pas dépasser 30 mètres par seconde.



Les moteurs normalisés sont concus pour des conditions d'exploitation normales (température ambiante +40°C, altitude inférieure à 1000 m, pression de l'air jusqu'à 1050 hPa). En cas d'écarts, veuillez prendre contact avec COLASIT.

Le respect des conditions d'exploitation incombe à l'exploitant.




Transport, déballage, contrôle et stockage 2

Le ventilateur peut être livré emballé sous un film thermo rétractable.

Contrôlez la livraison en vous référant aux documents d'expédition.

Vérifiez que l'emballage ne présente pas de dommages extérieurs et signalez immédiatement tout dommage au transporteur, au superviseur et à l'usine de fabrication.




Page 7

TD-000 803-F


Transportez le ventilateur avec précaution. Les matières plastiques sont sensibles aux coups et chocs, en particulier dans une gamme de température inférieure à +5°C.

Lors de l'enlèvement du film, les raccords d'aspiration et de refoulement sont ouverts et ne sont pas protégés contre la pénétration de corps étrangers. En conséquence, veillez à protéger les raccords d'aspiration et de refoulement de l'intrusion de corps étrangers.



Stockage

En cas de mise en route non immédiate, les ventilateurs devront être stockés dans un endroit propre, sec, à l'abri des chocs, des vibrations, des écarts de température et dans une ambiance d'hygrométrie inférieure à 90%.





Le ventilateur doit être entreposé au sec, à l'abri des intempéries et recouvert d'une bâche pour le protéger de la poussière et de la saleté.

La liberté fonctionnelle des paliers doit être vérifiée avant la mise en service dans le cas d'une durée d'entreposage de plus d'un an.

3 Installation, montage

Avant installation, contrôlez que toutes les vis de serrage – y compris les vis du moteur soient bien serrées.

Vérifier les raccordements électriques si câblages d'usine.



Avant installation, vérifier l'absence de corps étrangers dans la volute et dans les raccords d'aspiration et de refoulement.



Le ventilateur est monté sur l'emplacement préparé par l'utilisateur et doit y être fixé et raccordé, de manière que d'éventuelles vibrations puissent être supprimées par des mesures adéquates.


Si aucune conduite de raccordement n'est prévue côté aspiration, la tubulure d'aspiration doit être protégée par une grille de protection stable d'une ouverture de maille de 10mm.

Les conduites de raccordement côté refoulement doivent être posées de manière qu'aucun corps étranger, eau de pluie ou condensat ne puisse revenir dans le ventilateur. Utiliser la purge se trouvant sur la volute pour une éventuelle évacuation d'eau.

En raison de la possibilité de nuisances sonores, nous recommandons de ne pas installer le ventilateur à proximité de places de travail.

4 Mise en service, première mise en marche, essai de fonctionnement

Le ventilateur ne doit être mis en service qu'après un contrôle et l'autorisation par le responsable de la sécurité.



Contrôle de l'installation et des réglages 4.1

\sim	h	_	_	·	ı:	_	٤.
$\overline{}$	H	U	U	k-	П	5	ι.

On doit	s'assurer, avant la mise en service ou la première mise en marche, que:
	le ventilateur est monté à l'abri des vibrations et est fixé mécaniquement,
	tous les composants intérieurs et extérieurs sont nettoyés et exempts de corps étrangers,
	les éventuelles conduites d'aspiration et de refoulement sont raccordées de façon étanche et
	flexible.
	toutes les pièces en rotation sont protégées contre un contact involontaire,
	les connexions électriques sont établies et leur fonctionnement vérifié,
	un interrupteur de révision verrouillable est disponible et raccordé au ventilateur,
	l'équipement est opérationnel,
	le responsable de la sécurité a vérifié la présence des équipements de sécurité,
	le personnel d'exploitation est familiarisé avec le manuel de service,
	le responsable de la sécurité a autorisé l'utilisation de l'installation et qu'aucune personne
	rangère à l'exploitation ne se situe à proximité du ventilateur.

Si des instructions de l'exploitant relatives au procédé le prévoient, un procès-verbal sur la mise en service doit être effectué, comprenant la check-list

4.2 **Entraînement**


Le ventilateur est soit :

- entraînement direct : la turbine est montée directement sur l'arbre du moteur
- entraînement à courroies : le couple est transmis du moteur à la turbine par l'intermédiaire de courroies. La turbine est accouplée directement à un palier à bride.

Les données de connexion électriques du moteur sont indiquées sur la plaque signalétique decelui-ci ou sur la feuille de données du fabricant du moteur.

En cas de vitesse régulée par un variateur de vitesse à convertisseur de fréquence, le régime maximal donné par COLASIT est limité à la valeur indiquée sur la plaque signalétique.

Si le variateur de vitesse du convertisseur de fréquence n'est pas fourni par COLASIT. l'exploitant est responsable du respect de la limitation de la vitesse maximale. Dans ce cas COLASIT n'assume aucune garantie si un dommage est dû au dépassement de la vitesse.



Afin de ne pas surcharger mécaniquement le ventilateur, il faut respecter des temps d'accélération et de freinage de 60 secondes. Les temps d'accélération et de freinage doivent être respectés.

En fonction du courant de démarrage maximal disponible du variateur de fréquence, un temps d'accélération plus long peut être nécessaire pour éviter un message d'erreur.

4.3 Installations électriques

Les installations électriques ne doivent être réalisées que par un électricien autorisé en observant les prescriptions applicables sur le lieu d'installation du ventilateur.

Un interrupteur de révision doit être prévu pour couper l'alimentation en courant. Cet interrupteur est utilement monté à proximité de la voie d'évacuation.

Faites-vous confirmer par l'électricien de l'entreprise que les installations électriques ont été effectuées et vérifiées conformément aux prescriptions, que les fonctions ont été vérifiées (ou simulées) et que le sens de rotation du moteur est correct.

Page 9 TD-000 803-F

COLASIT AG Construction en plastiques

Attention

Ne pas couper ou mêtre le courant sans avertir préalablement les personnes travaillant à proximité du ventilateur. La procédure de mise en marche doit être appliquée selon les prescriptions se situant dans l'environnement du ventilateur.



5 Utilisation

5.1 Prescriptions de sécurité

Le ventilateur doit être utilisé conformément à ces instructions. Vous éviterez ainsi un possible endommagement.



Surveillance

Le ventilateur ne doit pas être utilisé sans surveillance tant que des produits dont les réactions inconnues sont véhiculés ou si des réactions inattendues sont possibles. Si pour des raisons quelconques, la surveillance doit être interrompue, ceci doit être signalé au responsable de la sécurité et l'installation doit être protégée de manière qu'aucune manipulation non autorisé puisse être entreprise. Le responsable de la sécurité décide des applications de la surveillance.




5.2 Mise hors de service

Des instructions de procédure internes à l'exploitation réglementent les travaux à réaliser et les préparatifs pour la remise en service (par ex. nettoyage).

- 6 Entretien / Réparation / Nettoyage
- 6.1 Préparation

Avant d'entreprendre des travaux quels qu'ils soient sur le ventilateur, celui-ci doit être amené en "position de sécurité".



La "position de sécurité" est définie comme suit:

- Entraînement non alimenté en courant, interrupteur de révision protégé contre un réenclenchement,
- Turbine du ventilateur pivotable manuellement,
- Ventilateur balayé par de l'air frais et exempt de condensats,
- Ventilateur à la température ambiante,
- L'équipement de protection personnel est à disposition et son utilisation est obligatoire (utilisation de gants de protection contre les arêtes vives, éventuelle protection auditive),
- Un panneau de signalisation, par ex. "en révision" doit être apposé sur l'installation
- Les équipements de sécurité doivent être enlevés,
- Les travaux à réaliser ne doivent pas intervenir dans la précipitation
- Les prescriptions générales et spéciales de prévention des accidents, de même que les directives CFST (Suisse) doivent être respectées,
- Le responsable de la sécurité est informé de la nature et le déroulement des travaux.

Si les conduites d'aspiration ou de refoulement du ventilateur doivent être démontées pendant une durée prolongée, les orifices doivent en être fermés.



6.2 Réalisation

L'intervalle d'entretien es à déterminer par l'utillisateur sur la base du premier contrôle.

Hebdomadairement.	Mensuellement	Annuellement
 Contrôle visuel des endommagements, fuites, corrosion et fixation du ventilateur. Vérification de la régularité de fonctionnement du ventilateur et du moteur électrique. Vérification de l'état et de la tension des courroies trapézoïdales, évent. leur remplacement. 	 Vérification des dépôts sur la turbine et la volute et, si nécessaire, nettoyage. Vérification de la régularité de fonctionnement des paliers de l'arbre et des vibrations. Entretien des paliers -> Intervalle de graissage selon diagramme ci-dessous. Enlèvement des dépôts de poussière sur le ventilateur et le moteur. Vérification de l'étanchéité et de l'état des raccords flexibles du ventilateur au réseau de conduites. Vérification du fonctionnement de la tubulure d'eau de condensation. Vérification de l'état des amortisseurs anti-vibration. Vérification de l'état de l'étanchéité du moyeu (s'il y a lieu). 	 Nettoyage complet de l'ensemble du ventilateur (y compris la turbine). Vérification de la corrosion des pièces en contact avec le fluide transporté. Contrôle de l'écartement minimal entre la turbine et la volute (min. 1% du diamètre d'aspiration, maximum 20 mm). Mesure des vibrations sur les paliers (KA) et sur le moteur (DA). Valeur d'alarme selon ISO 14694: ≤ 3.7 kW, catégorie BV-2: 14.0 mm/s (r.m.s.) ou ≤ 300 kW, catégorie BV-3: 11.8 mm/s (r.m.s.). Vérification de l'état et du fonctionnement des équipements de protection (par ex. protection contre les éclats ou grille d'aspiration). Vérification de l'endommagement et de la stabilité du support. Vérification du bon serrage de toutes les liaisons boulonnées.


Normalement, les paliers sont conçus pour une durée de fonctionnement de 40'000 heures. Après cette durée, ils doivent être remplacés. En cas d'exigences accrues (par ex. température élevée, air environnant agressif ou fonctionnement FU), la longévité des paliers diminue.



Vérifiez tous les semestres les raccords existants (tubulures d'aspiration et de refoulement) et les remplacer dès qu'elles sont endommagées. Dans le cas d'entraînements à courroies trapézoïdales leur tension doit être régulièrement vérifiée en particulier au cours des premières semaines de fonctionnement. Ceci est également applicable après un arrêt prolongé. Une surtension conduit à un endommagement des paliers, une sous-tension à un glissement, une usure et de la chaleur de frottement.

La tension doit être vérifiée après 1-4 heures de fonctionnement et éventuellement être ajustée après un changement des courroies. Le moteur électrique est quasiment sans entretien. Dépoussiérez le moteur lors de chaque entretien du ventilateur.

Entraînement à courroie : Les paliers à bride du ventilateur sont sans entretien et leur longévité s'élève à env. 20'000 heures de fonctionnement. La température des paliers ne doit pas dépasser 70°C. Dans des cas particuliers de sollicitations plus élevées (environnement), la quantité de graisse prévue disparaît pendant la durée de fonctionnement consécutivement à la sollicitation mécanique, au vieillissement et à la diminution croissante du pouvoir de graissage. Puis les paliers doivent être regarnis selon le tableau suivant.




Palier. Typ	Courbe n°	Ech.	Graisse g
Y 40	1	А	10
Y 60	2	Α	15
SNL 509	1	В	10
SNL 513	2	В	18
SNL 516	3	В	23
SNL 518	3	В	32

Les composants dont il n'est pas prévu qu'ils soient réparés par l'exploitant doivent être envoyés pour réparation ou échange au fournisseur, par ex. turbine endommagée.

Votre agent ou COLASIT	
propose aussi des prestations de service	


Fahriaant	COLASIT AG Faulenbachweg 63 CH 3700 Spiez / Suisse		
Fabricant	Tél.: 0041 (0)33 655 61 61 Fax.: 0041 (0)33 654 81 61		
	e-mail info@colasit.ch		
Agent / SAV	Regardez à la page 1		

Vérifiez la régularité de fonctionnement du ventilateur au minimum chaque mois. Les dépôts sur la turbine ou encrassements conduisent à un balourd et en conséquence à des vibrations aux effets secondaires indésirables. Le ventilateur doit immédiatement être arrêté en cas de vibrations.



Les encrassements et encroûtements doivent être enlevés avec un outil doux sans qu'à cette occasion la surface soit endommagée (par ex. spatule en bois ou racleur). Dans la mesure du possible utilisez de l'eau avec un détergent ménager.

Les solvants peuvent attaquer le matériau. Il ne faut les utiliser qu'avec l'autorisation écrite de COLASIT.



Nous recommandons d'établir des instructions pour la réalisation du nettoyage.

7 Pièces de rechange

Identifiez les pièces sur la base des numéros de position et de plan, ainsi que les numéros ou d'ordre et la désignation des types.

Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine. Notre garantie devient caduque en cas d'utilisation de composants externes ou non autorisés.


Adressez votre commande de pièces de rechange au fabricant ou auprès du SAV.

8 Instruction de travail

Nous recommandons d'établir des instructions de procédure pour l'utilisation du ventilateur. Ces documents simplifient les cycles de révision, réduisent le risque de fausses manipulations et constituent une aide précieuse en cas de changement de personnel, ainsi que pour sa formation.

Si le ventilateur doit faire l'objet d'une qualification, les instructions de procédure constituent une condition préalable. Vous trouverez des indications importantes sur l'établissement d'instructions de procédure dans différents chapitres du manuel de service.

Pour la sécurité de l'exploitation du ventilateur, COLASIT offre la possibilité de vérifier des instructions de procédure établies par l'exploitant sous forme d'une prestation de service.



9 Journal

Nous recommandons, pour votre propre sécurité et comme contribution à l'auto-responsabilité, la tenue d'un journal portant sur l'ensemble de l'utilisation du ventilateur et de son environnement.

Tous les événements doivent y être portés.

Ce document constitue la première source d'information en cas de sinistre ou d'accident.

Inscrivez par ex., accompagnés de la date et de la signature espace:

- le début et la fin d'un cycle de travail
- les événements particuliers, même s'ils ne concernent pas directement le ventilateur (par ex. panne d'énergie, alarme)
- le changement de personnel lors de la surveillance (par ex. dans le cas d'un travail en équipe)
- les réparations réalisées et les pièces de rechange montées
- l'arrêt
- les dispositions particulières
- etc.

10 Elimination

Avant d'éliminer des composants en matière plastique ou autres (complets ou sous forme de morceaux), les nettoyer dans toute la mesure du possible de manière qu'il n'en résulte pas de nuisances pour l'environnement.

Eliminez les différentes parties de façon conforme. Chargez une entreprise de recyclage de ce travail ou retournez-nous ces pièces pour rebut.

11 Pannes et dépannage

Dans le cas où surviendraient des pannes, nous recommandons de les identifier et de les corriger en se référant au tableau suivant.

Panne de fonctionnement	Causes possibles	Remèdes	
Le ventilateur tourne de façon irrégulière	La turbine présente un balourd	Rééquilibrage par une société spécialisée	
	Incrustations sur la turbine	Nettoyer soigneusement, évent. rééquilibrer	
	Décomposition du matériau sur la turbine en raison d'un produit transporté agressif	Consulter le fabricant	
	L'entraînement à courroies est mal aligné	Aligner l'entraînement à courroies	



Panne de fonctionnement	Causes possibles	Remèdes
Courroies arrachées ou	Usure normale	Changer les courroies par jeu
endommagées	Courroies trop tendues	Aligner l'entraînement à courroies
Les courroies patinent	Mauvaise tension	Vérifier la tension des courroies év. les retendre
Les courroles patiment	Corps étrangers ou saletés dans les gorges ou poulies	Nettoyer les poulies et vérifier le profil
Fuite sur le passage d'arbre	Le joint ne convient pas pour le cas d'application	Consulter le fabricant
Fuite sur les manchettes	Manchettes défectueuses	Echanger les manchettes
Take our los manonettes	Colliers de serrage non tendus	Resserrer les rubans de serrage
	Mauvais sens de rotation de la turbine	Modifier le sens de rotation
Puissance du ventilateur	Pertes de pression trop importantes dans les conduites	Tirer différemment les conduites
insuffisante	Les organes d'étranglement ne sont pas ou seulement partiellement ouverts	Contrôler la position d'ouverture sur place
	Conduite d'aspiration ou de refoulement obstruée	Eliminer les obstacles
Le ventileteur platteint nee een	Les équipements de commande électriques sont mal réglés	Vérifier le réglage des équipements de protection du moteur et évent. les régler
Le ventilateur n'atteint pas son régime nominal	L'enroulement du moteur est défectueux	Veuillez consulter le fabricant
	Le moteur d'entraînement n'est pas correctement conçu	Veuillez consulter le fabricant pour vérifier le couple de démarrage
Bruits de frotement pendant le fonctionnement ou la rotation de la turbine par inertie	Conduite d'aspiration montée déformée	Desserrer et réaligner la conduite d'aspiration
	Roulements non graissés	Changer le roulement et les graisser selon l'intervalle d'entretien
Augmentation de la température des roulements	Roulements trop graissés	Changer les roulements sinon idem
	Pénétration de poussière dans les roulements	Changer le joint

12 Liste d'accessoires

Dans la mesure où elles ne font pas partie de nos livraisons, ces pièces d'origine sont disponibles du stock en cas de commande ultérieure.

- Variateur de vitesse à convertisseur de fréquence
- Manchette rond élastique avec colliers de fixation en inox
- Manchette rectangulaire avec brides des deux côtés
- Bague d'étanchéité
- Ouverture d'inspection
- Amortisseurs de vibration
- Ecoulement de condensats
- Capotage du moteur en cas d'exposition à l'extérieur
- Protection contre les éclats



13 Marquage du ventilateur

Une plaque signalétique est apposée sur chaque ventilateur. Elle comporte obligatoirement les points suivants:

- 1. Fabricant
- 2. Champ pour le marquage CE et les normes appliquées
- 3. Données sur le ventilateur: type de ventilateur, position de la volute, matière de la volute et de la turbine, numéro de commande ou d'ordre et date de production.
- 4. Caractéristiques techniques

Part 2: Composants

14 Forme de construction et mode de fonctionnement CHVN 800-1250

Toutes les turbines de cette série présentent une qualité d'équilibrage supérieure à G 6.3 selon ISO 21940.

La volute est boulonnée avec une paroi arrière thermoplastique à la rondelle du stator et peut être aisément démontée pour inspection et nettoyage.


Les ventilateurs sont livrables dans 2 formes de construction:

- à entraînement direct
- à entraînement à courroies trapézoïdales


Les ventilateurs en matière plastique doivent de préférence être utilisés à l'amont du réseau pour éviter des fuites.


15 Plans d'encombrements


15.1 Schéma coté CHVN 800-1250 à entraînement direct




CHVN	800	900	1000	1120	1250
Α	860	964	1062	1200	1265
В	800	900	1000	1120	1120
С	630	710	800	900	1000
D	800	900	1000	1120	1250
Ød	800	900	1000	1120	1250
E	963	1081	1197	1347	1405
F	807	907	1007	1133	1155
G	1119	1255	1387	1561	1655
H 0°	1250	1250	1400	1600	1800
H 45°	1250	1250	1400	1600	1600
H 90°	1000	1250	1250	1400	1400
H 135°	1000	1250	1250	1250	1400
H 270°	1600	1600	1800	2100	2100
H 315°	1250	1400	1600	1800	1800
I	900	1000	1100	1220	1350
J	500	560	630	710	800
K	730	810	900	1000	1100
L	1435	1475	1520	1570	1620
M	1100	1100	1100	1100	1100
N	772	772	772	772	772
Р	50	50	50	50	50
Q	608	648	693	743	793
R	1830	1915	2005	2105	2205
Øs	12	12	12	12	12
Т	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5
U	1545	1545	1545	1545	1545
V	1600	1600	1600	1600	1600
W	146	146	146	146	146








CHVN	800	900	1000	1120	1250
Α	860	964	1062	1200	1265
В	800	900	1000	1120	1120
С	630	710	800	900	1000
D	800	900	1000	1120	1250
Ød	800	900	1000	1120	1250
E	963	1081	1197	1347	1405
F	807	907	1007	1133	1155
G	1119	1255	1387	1561	1655
H 0°	1250	1250	1400	1600	1800
H 45°	1250	1250	1400	1600	1600
H 90°	1000	1250	1250	1400	1400
H 135°	1000	1250	1250	1250	1400
H 270°	1600	1600	1800	2100	2100
H 315°	1250	1400	1600	1800	1800
1	900	1000	1100	1220	1350
J	500	560	630	710	800
K	730	810	900	1000	1100
L	1435	1665	1710	1760	1810
М	1100	1100	1100	1100	1100
N	772	772	772	772	772
0	1435	1475	1520	1570	1620
Р	50	50	50	50	50
Q	608	648	693	743	793
R	1830	1915	2005	2105	2205
Øs	12	12	12	12	12
Т	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5
U	2145	2145	2145	2145	2145
V	2200	2200	2200	2200	2200
W	146	146	146	146	146




Page 17


16.1 Instructions de montage CHVN 800-1250 entraînement direct




1. Boulonner les pièces détachées du support-ventilateur. Montage du moteur sur le support.



2. Montage du panneau arrière sur le support. Glisser la turbine sur l'arbre de transmission.




3. Boulonner la volute au panneau arrière




4. Boulonner l'angle du support au cadre de base. Montage des renforts de devant et arrière. Positionner la turbine, serrer le vice de fixation et monter la capuchon de moyeu.

Démontage idem dans l'ordre inverse







1. Boulonner les pièces détachées du support ventilateur. Montage des paliers et de l'arbre de transmission sur le support. Fixer le moteur sur le support




2. Montage du panneau arrière sur le support. Glisser la turbine sur l'arbre de transmission.




3. Boulonner la volute au panneau arrière.



4. Boulonner l'angle du support au cadre de base. Montage des renforts de devant et arrière. Positionner la turbine, serrer le vice de fixation et monter la capuchon de moyeu.



5. Montage de la protection courroie arrière et entraînement à courroie.




6. Montage de la protection courroie et de la protection d'arbre.


Démontage idem dans l'ordre inverse

Liste des pièces de rechange 17

Liste des pièces de rechange CHVN 800-1250 entraînement direct 17.1



- Moteur 1
- 2 Support
- 3 Panneau arrière
- 4. Turbine
- 5 Volute
- 6.
- Angle support Carcasse renforcée à l'avant 7.
- 8. Carcasse renforcée à l'arrière



- 1 Support
- Panneau arrière 2
- 3 Turbine
- 4 Volute renforcée à l'avant
- 5 Volute
- 5 Volute renforcée à l'arrière
- 6 Equerre de support
- 7
- Angle support Rails tendeurs 8
- 9 Unité palier à chaise
- 10 Arbre

- 11 Plaque de protection des courroies
- 12 Moteur
- 13 Protection de l'arbre
- Disques d'entraînement 14
- Courroie 15
- Protecteur de courroie 16

Part 3: Les certifications

18 Certifications

18.1 Déclaration UE de conformité

EU-Konformitätserklärung

Déclaration UE de conformité EU declaration of conformity

Wir Nous We COLASIT AG Faulenbachweg 63 CH-3700 Spiez

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt déclarons de notre seule responsabilité que le produit bearing sole responsibility, hereby declare that the product Kunststoff-Industrieventilator Ventilateur industriel en plastique Plastic industrial fan CHVN 800-1250

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokumenten übereinstimmt:

auquel se rapporte la présente déclaration est conforme aux normes ou aux documents normatifs suivants: referred to by this declaration is in conformity with the following standards or normative documents:

Bestimmungen der Richtlinie Désignation de la directive Provisions of the directive	Titel und/oder Nummer sowie Ausgabedatum der Norm(en): Titre et/ou numéro ainsi que date d'émission de la/des norme(s): Title and/or number and date of issue of the standard(s):
2006/42/EG: Maschinensicherheit 2006/42/CE: Sûreté des machines 2006/42/EC: Machinery safety	EN ISO 12100: 2010 EN ISO 13857: 2019 EN 60204-1: 2018
2014/30/EU: Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/UE: Compatibilité électromagnétique 2014/30/EU: Electromagnetic compatibility	EN IEC 61000-6-2: 2016
Name und Adresse des Dokumentationsverantwortlichen: Nom et adresse de la personne responsable de la documentation: Name and address of the person authorised to compile the relevant technical documentation:	Andreas Roth COLASIT AG Faulenbachweg 63 CH-3700 Spiez

Spiez, 31.05.2021

M

U.Moser (Geschäftsführer/directeur/chief executive officer)



18.2 Autres certifications

Les certifications suivantes sont jointes à ce manuel de service:

• fiche de données du ventilateur