CEOC
Mitglied

KESSELINSPEKTORAT
INSPECTION DES CHAUDIÈRES
Richtistrasse 15, CH - 8304 Wallisellen, Tel. 044 877 62 10, ch-tank@svti.ch

SVTI
ASIT

Wallisellen, **28.05.2025** **Gültig bis: 31.05.2030**

Gewässerschutztauglichkeit nach KVU KVU 115.006

Lagerbehälter aus Kunststoff für wassergefährdende Flüssigkeiten SVTI-Nr.: SM 377356

Gegenstand

Mittelgrosse prismatische Tanks aus Thermoplasten (PE, PP, PVC, PVDF), mit optionaler GFK-Verstärkung, zur drucklosen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten.

Nennvolumen: 2'000 Liter bis 60'000 Liter

Geltungsbereich

Tanks zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55 °C gemäss «Zulässige Lagergüter». Aufstellung im Innen- oder Aussenbereich zulässig unter Berücksichtigung der Schnee- und Windlasten. Optional: Elektrisch ableitfähige Ausführung; Aufstellung in Erdbebenzone.
Es dürfen keine Stutzen unterhalb der maximalen Füllgrenze (95 %) angebracht werden! Sollte dies notwendig sein, muss eine Einzelbeurteilung durch den SVTI durchgeführt werden, siehe SVTI-Merkblatt für Hersteller CL13122

Gültigkeitsdauer

Dieses Dokument für die Herstellung ist gültig bis (Gültigkeit siehe oben), sofern die nachfolgenden Punkte erfüllt sind:

- keine konstruktiven Änderungen;
- keine Änderungen der Herstellverfahren;
- Gültigkeit Regel der Technik «Mitgeltende technische Grundlagen»;
- Gültigkeit der Norm in der Version «EN 12'573-3:2000»;

Sollte eine der genannten Voraussetzungen entfallen, verliert das Dokument <u>sofort</u> seine Gültigkeit.
Eine spätere Erneuerung ist auf Antrag möglich.

Inhaber dieses Dokumentes und Hersteller

Colasit AG
Faulenbachweg 63
CH – 3700 Spiez

Hinweise

In der Montage- und Betriebsanleitung, in den Prüfprotokollen sowie auf dem Typenschild ist die **KVU-Nummer 115.006** anzugeben. Dieses Dokument muss mit jedem Objekt mitgeliefert werden und wird von uns den Vollzugsbehörden zur Verfügung gestellt.
Der Hersteller liefert zu jedem kundenspezifischen Behälter eine statische Berechnung gemäss den Eigenschaften des Lagergutes und den Behälterabmessungen sowie der geforderten Sicherheiten nach SIA 261.